

ROLHEKKEN ROLLUIKEN



ROLDEUREN

Brandwerend rolluik Exp



ADDA Van Dulleman BV
Benj. Franklinstraat 12
3261 LW Oud-Beijerland

T +31 (0) 186 621555
F +31 (0) 186 621414

E info@adda.nl
I www.adda.nl





ADDA Brandwerend rolluik Exp

Het brandwerend rolluik Exp wordt toegepast in situaties waarbij het rolluik naast brandvertragende eigenschappen ook moet voldoen aan explosie veiligheid. Hierbij kunt u denken aan compartimentering en afsluiting van bedrijfshallen waar met brandbare stoffen wordt gewerkt zoals bij verffabrieken en de petrochemische industrie.

Het pantser is samengesteld uit dubbelwandig staalvezinkte panelen van 150x70 mm met brandvertragende vulling (minerale isolatie) en is uitgevoerd met stalen eindstukken. Het rolluik loopt in vertikaal gemonteerde geleiders. Boven de dag opening sluit het pantser met een speciale haakgoot. Aan de onderzijde van het pantser is een rubberprofiel gemonteerd. De totale sluiting is uitgevoerd met speciale brandvertragende voorzieningen.

De brandwerendheid van dit rolluik is bij EI(1) 120 min en bij EW 180 minuten. Het geheel wordt geleverd onder de geldende NEN normen en met KOMO attest. Tevens geluidwerend tot wel 55 dB.

- Leverbaar met speciale kettingwiel motoren 400 V. volgens EEX-dc T4. voorzien van noodhandbediening en afrolbeveiliging.
- besturingskasten met aansluitmogelijkheid op brandmeldinstallatie volgens FG 80-40 II 2 G c IIC T3 en bij hogere eisen volgens TS 961-ATEX II 2 G/D.
- Met drietoetsenschakelaar II 2 G c IIC T3.

SPECIFICATIES

Gewicht	: 28 kg/m ²
Werkende hoogte	: 150 mm
Werkende breedte	: 70 mm
Max. afmeting	: afhankelijk van situatie en toepassing
Materiaal	: gewalst bandstaal
Afwerking	: verzinkt en met brandvertragende vulling
Bijzonderheden	: geleiders, onderprofiel en haakgoot met brandvertragend materiaal uitgevoerd
Optie	: gemoffeld in Ral-kleur

